



## PARECER IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 025/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA recebeu 01 (uma) impugnação para o certame em tela, sendo esta registrada através do portal [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br).

Após análise dos autos, seguem respostas dos questionamentos recebidos:

QUESTIONAMENTO-ITEM 03 1º) No descritivo do não é citada o tipo de onda solicitado no nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ?2º) Em relação a comprovação de ISO 9001, Logística Reversa e IBAMA, ressaltamos que conforme Art. 11º da Nova Lei de Licitações, temos que: "assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto".3º) Em relação ao Decreto nº 11.890, de 22 de janeiro de 2024; Desde sua publicação, a margem de preferência é um benefício que dá prioridade a produtos e serviços que atendem a critérios estabelecidos pela CICS. A margem de preferência normal (MPN) e a margem de preferência normal e adicional (MPA) são recursos que podem ser usados em processos de licitação pública, conforme preconiza a lei 14.133/21 onde tem como objetivos: Estimular o desenvolvimento nacional sustentável; Incentivar a produção e competitividade nacional ; Incentivar a inovação por empresas instaladas no país; Sendo que os produtos ou serviços que se enquadrarem nos critérios de MPN ou MPA recebem o indicativo "Enquadrado na MPN + MPA" Serão adotados os critérios de margem de preferência do decreto citado neste pregão?

RESPOSTAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA  
HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA



1º) Forma de onda: Senoidal por aproximação.

Modelo Referência: Nobreak Sms lite 1200va entrada bivolt automático e saída 115v

2º) No descrito do item e no Termo de Referência, não é solicitado comprovação de ISO 9001 e Logística Reversa e Ibama.

Questionamento 3: Os critérios adotados serão:

-Menor preço / Atendimento do descritivo no Edital / Não serão adotadas MPN/MPA.

Sendo assim, a Administração Municipal, **JULGOU IMPROCEDENTE** a impugnação apresentada pela participante PATRICIA APARECIDA ALMEIDA SILVA, conforme parecer, mantendo-se os demais termos do edital e prazos nele contidos.

Diante do exposto, **FICA MANTIDA** a realização do PREGÃO ELETRÔNICO, supracitado, para o dia 01º/04/2025 ÀS 09H00MIN.

Serra Negra, 26 de Março de 2025.

  
**GIULIANA MITTESTAINER VICENTE**  
PREGOEIRA