



---

## RESPOSTA ESCLARECIMENTO – TP 25/2023

De acordo com a resposta feita pelo responsável (Secretaria de Obras - Engenheiro Eletricista):

1) Em relação à Especificação da Luminária 100W, DEVEMOS CONSIDERAR "IK09" OU "IK-08"?

Pois, Na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, lê-se na descrição IK09, conforme segue: Item 1.2 = "Luminária LED retangular na potência de 100W, com rele fotoelétrico, bivolt, Modelo SMD (Superface Mouting Diode) lente refratora em vidro temperado, corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão SE 305, FP>= 0,95, ip 66, IK 09, cor 5000K, vida útil 80.000 horas, 150lm/W, garantia de 5 (cinco) anos"

E, NO TERMO DE REFERÊNCIA: "Classificação resistência mecânica mínimo: IK-08 (nos pontos críticos da luminária, vidro, carcaça e alojamento)"

**Resposta:**

**Considerar "IK08".**