



Comunicados	sua conta	Procedimentos	Relatórios	Sanções	Catálogo
-------------	-----------	---------------	------------	---------	----------

Sair

13:07:28



Número da OC 851900801002021OC00100 - Itens negociados pelo valor unitário
Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
UC ENTIDADES CONVENIADAS PREFEITURA DE PEDREIRA

Fase Preparatória Edital e Anexos Pregão Gestão de Prazos Atos Decisórios

33855601879 Sabrina Ferigatti de Oliveira

[Voltar](#)

Pergunta

Aceitação de produtos 14/12/2021 10:22:08

MORAIS E ARAUJO LTDA

O órgão refere-se ao TIJOLO MACICO CERAMICO PARA ALVENARIA,(5X10X20).pergunto será aceito tijolo maciço 4,5x9x19 nos itens 25 e 26.

Resposta

Sabrina Ferigatti de Oliveira 14/12/2021 13:07:03

Boa tarde.

Em resposta ao pedido de esclarecimento impetrado, informo que encaminhamos para análise da Secretaria Municipal e Obras e Vias Públicas, cuja manifestação segue na íntegra:

"Serão aceitos materiais dentro da tolerância especificada pela norma NBR 7170/1983, que em seu item 4.7.3 dispõe:

" 4.7.3 Tolerância de fabricação

As tolerâncias máximas de fabricação para os tijolos comuns devem ser de 3 mm para mais ou para menos, nas três dimensões."

Sem mais.

Ricardo Sergio Sartori

Secretário Municipal de Obras e Vias Públicas"

Atenciosamente,

Pregoeira