



SP + Digital



/governosp



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Comunicados

sua conta

Procedimentos

Relatórios

Sanções

Catálogo

Sair

14:44:53



Número da OC 851900801002023OC00062 - Itens negociados pelo valor unitário
Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
UC ENTIDADES CONVENIADAS PREFEITURA DE PEDREIRA

Fase Preparatória

Editais e Anexos

Pregão

Gestão de Prazos

Atos Decisórios

24829074892 Ana Maria Orlando Pereira

[Voltar](#)

Pergunta

duvida

19/09/2023 11:36:47

luiz claudio castrequini

Nos itens 04, 05, 06 e 07 do lote 03, esses cabos são neutro nu ou isolado?

Resposta

Ana Maria Orlando Pereira

19/09/2023 14:44:41

Boa tarde!

Em resposta ao pedido de esclarecimento impetrado, informo que encaminhamos para análise da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Divisão de Iluminação Pública, cuja manifestação segue:

Os cabos neutros são isolados conforme descrição dos itens constantes neste processo, como segue: "PRETO, CINZA, VERMELHO E AZUL", sendo azul o neutro isolado conforme determinação NBR.

Atenciosamente.

Emerson de Araújo

DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Atenciosamente,

Pregoeira

