

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO – O presente **MEMORIAL** trata-se da **COBERTURA DE UMA ESCOLA COM ESTRUTURA METÁLICA SOB TELHA GALVANIZADA TIPO SANDUÍCHE COM DUAS FACES COM ISOPOR DE 30mm**

LOCAL – JARDIM GUANABARA

PROPRIETÁRIO – MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

1.0– TESOURAS

TESOURA 01

Os banzos inferior e superior serão executados com cantoneira dupla laminada de 2 ½"x1/4". Trelçamento será com cantoneira de 1 ¼"x1/8" tanto na diagonal quanto na perpendicular. O espaçamento deverá ser de aproximadamente de 80cm na perpendicular; será executada em duas águas com caimento de 25%.(VÃOS MAIORES). Observação: nº de tesouras = 8/cobertura isolada

TESOURA 02

Banzo inferior e superior serão executados com cantoneira dupla laminada de 2"x1/4". Trelçamento será com cantoneira de 1"x1/8" tanto na diagonal quanto na perpendicular. O espaçamento deverá ser de aproximadamente de 80cm na perpendicular; será executada em duas águas com caimento de 25%.(VÃOS MENORES). Observação: nº de tesouras = 8/cobertura isolada.

2.0 - TERÇAS

Serão em perfil "U" estrutural de 127x50x265mm com distancia máxima entre si de 2.00m

3.0 - CONTRAVENTAMENTO

Os contraventamentos serão em ferro redondo com $\varnothing = 3/8$ ";serão em numero de 2 em cada cobertura isolada.

4.0– CHUMBADORES

Deverá ser feito um quadro para o "berço", com as roscas de ¾" fixadas nele com ferro redondo de 5/8" para chumbadores.

5.0– PINTURA

A estrutura deverá ser pintada com fundo solventex 1022, em 02 demãos.

6.0– TELHAS

Serão **GALVANIZADAS TRAPÉZIO 40 COM ESPESSURA DE 0,43mm da telha inferior e 0,50mm a telha superior, com isolante EPS de 50,0mm.**

A face externa deverá ser pintada na cor solicitada pela contratante. A face interna será na cor natural.

7.0– CALHAS E RUFOS

As calhas deverão ser corte 35cm com chapa 0.65mm
Os rufos serão em chapa 0.50mm com pingadeira locados no respaldo da platibanda.

FRED MARCON WESTIN
ENGENHEIRO MUNICIPAL
CREA - 0601137190