



# Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento de Administração - Setor de Compras, Licitações e Contratos

Às empresas interessadas no Pregão 053/15.

Passamos a responder o pedido de esclarecimento feito por licitante, conforme segue:

## QUESTIONAMENTO, COM A RESPECTIVA RESPOSTA:

**1) PERGUNTA:** *Conforme visita técnica no local, e devido a impossibilidade técnica de instalação da chave de transferência por contadores tetrapolares no compartimento do contêiner, será possível a instalação da chave de transferência em caixa separada?*

**RESPOSTA:** Informamos que, conforme resposta do Departamento requisitante, será possível ofertar a chave de transferência por contadores tetrapolares **tanto no compartimento do contêiner, bem como em caixa separada.**

São João da Boa Vista, 12 de junho de 2015.

**SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.**