



- 1 - A TUBULAÇÃO DESENVOLVIDA DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIA, DEVERÁ TER DECLINAÇÃO MÍNIMA DE 1% PARA DIFERENÇAS DE NÍVEL OU SUPERIORES A 100m E 2% PARA DIFERENÇAS INFERIORES A 100m;
- 2 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA QUE DEVERÁ TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO;
- 3 - OS TUBOS DEVERÃO SER FIXADOS NA LAJE ALTERNATIVAMENTE À LAJE PERFORADA DE AÇO A 400 (QUARENTA) DO TUBO;
- 4 - SEM TOMBERNAS ALIMENTADAS PELA REDE DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIA, DEVERÃO SER INSTALADAS PLACAS COM A INDICAÇÃO "ÁGUA IMPRÓPRIA AO CONSUMO HUMANO";
- 5 - AS COTAS DE TOPO E FUNDO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM DEVERÃO SER DEFINIDAS NO PROJETO DE IMPLANTATION;

