



PREFEITURA DE ITATIBA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA DE ITATIBA
Avenida Luciano Consoline, nº 600 – Jardim de Lucca
CEP: 13253-205
(11) 3183-0630
prefeitura@itatiba.sp.gov.br

Data: 28/04/2025

À DANIEL NEVES QUEIROS-ME,

Assunto: Análise das amostras do pregão 10/2025, processo 9743/2024

Prezado(s) Senhor(es),

Após a realização dos testes e análises técnicas nos produtos cabos flexíveis 1,5 mm, 2,5mm, 4mm, 6mm, 10mm, 16mm, 25mm, 35mm, cordão paralelo 2X1,50mm, 2X2,5mm, e 2X4mm todos da marca, FLEXPRIME fornecido por sua empresa, informamos que o mesmo não atendeu aos requisitos e especificações acordadas. Abaixo, detalhamos as questões encontradas:

- **PESO FORA DO PADRÃO**
- **BITOLA DO COBRE ABAIXO DO PADRÃO.**

Diante dos resultados obtidos, informamos que o produto foi considerado **reprovado** e, portanto, não será aceito para continuidade no processo de fornecimento. Solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para resolver os problemas identificados, a fim de garantir que futuros fornecimentos atendam às exigências de qualidade acordadas.

Ficamos à disposição para discutir os detalhes e encontrar uma solução para o caso.

Atenciosamente,

João Roberto Alves Jr.
Encarregado de Obras
João Roberto Alves Júnior
Encarregado do Almoxarifado de Obras

André F.Vaz
Encarregado setor de Elétrica