



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3040 / 2026

ASSUNTO: CP nº 08 / 2026 – Edital nº 65 / 2026

AO SETOR DE LICITAÇÕES

Em atenção ao questionamento apresentado pela participante, esclarecemos:

← CONSULTAR ESCLARECIMENTO

Nome do Usuário	Participante
Eduardo Angelon Borba	Sociedade

Solicitação

Solicitação criada às 15:22 em 24/06/2026

Prezados, boa tarde! Tudo bem? Neste Edital, poderiam nos esclarecer algumas dúvidas que surgiram na parte de Qualificação de Capacidade Operacional. - No item "Muro de contenção em pedra", será aceito "Muro em gabião"? - E no item "Rede de drenagem de águas pluviais", a tubulação em questão não tem nenhum diâmetro mínimo? Desde já agradeço! Atenciosamente, Eduardo Angelon Borba

- Muro de contenção:** Sim, será aceito atestado de "Muro em gabião" para fins de qualificação de capacidade operacional (item c.4), tendo em vista a similaridade técnica, a natureza dos materiais utilizados (pedra rachão/de mão) e o comportamento estrutural análogo como muro de gravidade.
- Rede de drenagem:** Para fins de qualificação de capacidade operacional (item c.5), exige-se apenas a metragem linear mínima de 2.693,64 m, não havendo estipulação de diâmetro mínimo para os atestados técnicos.

Secretaria de Obras, 25 de junho de 2026


Arq. Guilherme Zanutto Laurino
Secretário Adjunto de Obras

CAU A119388-0