

PLANILHA DE CONTROLE DIÁRIO DO RESIDUAL DE DESINFETANTE - MÊS: _____ ANO: _____	
Proc. Administrativo:	CNPJ:
Razão Social:	
Código Sisagua:	Nome do SAA/SAC:
Modalidade: SAA (); SAC () Manancial: Superficial (); Subterrâneo () População abastecida (nº de pessoas):	

Residual Desinfetante: [] Cloro Residual Livre (CRL); [] Cloro Residual Combinado (CRC); [] Dióxido de Cloro (CIO2)

DIA	HORÁRIO	1. SAÍDA DO TRATAMENTO*	2.1 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (SAA) / PONTO DE CONSUMO (Sac)		2.2 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (SAA) / PONTO DE CONSUMO (Sac)		NOME DE QUEM REALIZOU A ANÁLISE
		RESULTADO	Identificação do ponto de coleta**	RESULTADO	Identificação do ponto de coleta**	RESULTADO	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Observações: **SAÍDA DO TRATAMENTO***: Torneira na saída do tanque de contato. Caso não possua, deve realizar no primeiro ponto após a saída do tanque de contato e registrar identificação inequívoca do local.
 Identificação do ponto de coleta**: Exemplos: Cozinha, Sanitário feminino, Vestiário masculino etc.
 Caso o resultado seja menor que 0,20 mg/L, deverá comunicar imediatamente o responsável técnico para que providencie correção.
 Os resultados insatisfatórios e as ações corretivas devem ser registradas como ocorrências.