



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

ESCLARECIMENTO 01

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024

1DOC – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42.637/2024

Em, 16 de julho de 2024.

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PRIMÁRIA DE 225 KVA PARA CER “MARIA APARECIDA DE AZEVEDO BOZUTTI” CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.”

Vimos através deste responder os esclarecimentos formulados pela empresa **LANCCES CONSULTORIA EM LICITAÇÕES** conforme segue:

Em relação ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024 PROCESSO 1DOC Nº 42637/2024 temos a seguinte dúvida:

Em planilha divulgada pela prefeitura municipal, verifica-se que o órgão orçou a quantidade de cabos 185 mm inferior ao necessário para execução da obra.

Em planilha consta apenas 40 metros. De acordo com os cálculos da concessionária, o projeto tem 2 vias por fase, portanto a quantidade de cabos de 185 mm deve ser pelo menos o dobro do que consta em planilha, ou seja, no mínimo deve ser utilizado 80 metros.

Resposta: A quantidade de cabo de cobre de 185 mm² para o ramal de entrada já consta no item 1.1 da planilha de custo. O item 09.01.007 da planilha da FDE engloba 77 metros de cabo 185 mm². Os 40 metros de cabo 185 da planilha de custos do projeto (item 1.4) refere-se à quantidade de cabo projetada para ligação do ramal de entrada à mureta de alvenaria existente (distância aproximada de 5 metros). (resposta no despacho 43 do processo administrativo 1DOC nº 42.637/2024 do sr. Felipe José de Carvalho, Engenheiro eletricista responsável pela elaboração das planilhas).

Agentes de Contratação
Secretaria Municipal da Educação