



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**GERÊNCIA DE LICITAÇÃO**

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901  
Fone: (16) 3301-5066 Site: [www.araraquara.sp.gov.br](http://www.araraquara.sp.gov.br) E-mail: [edital@araraquara.sp.gov.br](mailto:edital@araraquara.sp.gov.br)

**ESCLARECIMENTO I**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 044/2023**

**PROCESSO N.º 5248/2023**

Vimos, em relação ao edital cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA FONTE LUMINOSA", LOCALIZADO NA RUA MAURO PINHEIRO, N°150- VILA FERROVIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA**, tendo em vista pedidos de esclarecimentos, expor o que segue:

**QUESTÕES:**

Esclarecer se o reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros descrito no item 3.8 da Planilha Orçamentária é do tipo Coluna Seca ou Coluna com Água.

Em complemento à solicitação de esclarecimento anterior sobre reservatório metálico, favor confirmar a altura mínima do reservatório, visto que os projetos padrão para reservatórios de 20.000 litros tipo taça possuem altura de 7,80m.

Apesar de constar itens de demolição (itens 1.4, 9.3) e a própria atividade da obra gerar resíduos, observamos que não há nenhum item relativo a destinação de resíduos por caçamba.

**RESPOSTAS: De acordo com manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano temos que:**

O reservatório metálico é tipo taça, coluna com água. Dos 20m<sup>3</sup> do reservatório, 12m<sup>3</sup> será para combate à incêndio e 8m<sup>3</sup> para consumo.

A tomada de água está com altura de 9,00 m a partir do nível das construções, se descontado o talude em torno de 2,50m teremos um reservatório com altura aproximada de 9,00m.

Os itens 1.4 e 9.3 referem-se à Demolição de parede sem reaproveitamento e de remoção de pintura existente.

O serviço já prevê destinação final do resíduo incluso no orçamento.

Araraquara, 18 de março de 2024.

**LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO**

Gerente de Licitação