



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**GERÊNCIA DE LICITAÇÃO**

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901  
Fone: (16) 3301-5066 Site: [www.araraquara.sp.gov.br](http://www.araraquara.sp.gov.br) E-mail: [edital@araraquara.sp.gov.br](mailto:edital@araraquara.sp.gov.br)

## **ESCLARECIMENTO I**

**CONCORRÊNCIA N.º 010/2024**

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5601/2024**

Vimos, através deste, em atenção ao pedido de esclarecimento quanto à licitação que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. JD. PARAISO JOSÉ RICARDO DE CARVALHO ANGELIERI, LOCALIZADO NA AV JOSÉ CARLOS TEMPONI Nº 0 AREA INSTITUCIONAL 1, CJ. HAB. ELIAS JORGE ABIRACHED FILHO - ARARAQUARA/SP, esclarecer o que segue:

**ESCLARECIMENTOS:**

Favor verificar no item 2 – Fundações:

- Não foi encontrado nesse item os seguintes serviços:
- FORMA EM MADEIRA PARA FUNDAÇÕES (vigas baldrames e blocos)
- ALVENARIA DE EMBASAMENTO
- IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES
- REATERRO APILOADO DE VALAS

**RESPOSTAS:** De acordo com manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano seguem os esclarecimentos.

- Formas em madeira para fundações (vigas baldrames e blocos)": considerar blocos e estacas sem formas, concretados diretamente nas valas escavadas executados para este fim. Obs.: este procedimento é feito por pura razão de economia, haja vistas o custo considerável de execução de formas em canteiro e pelo destas serem dispensáveis nesta obra em específico.
- Alvenaria de embasamento": não é considerada no projeto/orçamento.
- Impermeabilização de baldrames": vide item 4.2 da planilha orçamentária, considerado para este fim.
- Reaterro apiloado de vales": não é considerado procedimento de reaterro de valas nas obras.

Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 18 de abril de 2024.

**LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO**

Agente de Contratação