



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ANÁLISE DE AMOSTRAS – EMPRESA LUZ FORTE

**CONCORRÊNCIA 04/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5165/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15044/2024**

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA, LOCALIZADA NA AVENIDA ALBERTO TOLOI, CAMPOS VILLE, ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.”

Após análise das amostras apresentadas no objeto do certame acima referido, a Gerência de Iluminação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos se manifestou no seguinte sentido:

Inicialmente informo que na proposta, a empresa apresentou documentação referente ao modelo LUMVP17-IP66-5000k 50W, e neste momento apresentou LUMVP17-IP66-4000k 50W, sendo que o primeiro possui temperatura de cor diferente da solicitada.

O ensaio de IK09 (superior ao solicitado de IK08) apresentado é referente a luminária LUMVP09-200W, que tem corpo físico visivelmente diferente da luminária apresentada.

Também verificamos ensaio de IK08 do modelo LUMVP-24/IP66-180W nas documentações, que de mesma forma possui corpo visivelmente diferente da luminária apresentada.

Solicitei ainda a equipe de licitação que se manifestasse quanto a troca do modelo de luminária, e a não apresentação de marca e modelo na proposta revisada, visto que seria de grande importância para a parte técnica observar alguns materiais específicos solicitados, e quais os fabricantes e modelos propostos, a fim de se verificar se não foi utilizado material não compatível ao termo de referência antes mesmo da assinatura do contrato.

Lembrando que os materiais especificados devem ser respeitados para se atingir o padrão de qualidade desejado e que existem materiais diferentes e de custo significativamente menor no mercado, mas que não atendem ao termo.

Fomos informados por eles de que não se pode substituir o modelo apresentado na proposta inicial por outro modelo no momento da amostra, ou seja, a amostra teria que ser apresentada de acordo com o ofertado no termo inicial, e nesse caso, não atende os termos do edital no tocante a temperatura de cor.

Também não foi apresentado ensaio de resistência mecânica IK08 conforme solicitado no edital para o modelo de luminária proposto.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Ou seja, S.M.J. em nosso entendimento, a empresa não atende integralmente os termos do edital e seus anexos.

Face a todo o exposto, fica a proposta da empresa LUZ FORTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP, desclassificada do certame por não atender aos requisitos solicitados no edital.

Araraquara, 27 de maio de 2024.

EDSON SANTOS DA SILVA

Agente de Contratação

LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

Agente de Contratação

JOCEMIR DE JESUS GOMES

Agente de Contratação

ENG. FERNANDO HENRIQUE VALENTE

Gerente de Inst. Eletr. e Iluminação Pública



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DCE9-7ADD-884F-F257

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDSON SANTOS DA SILVA (CPF 074.XXX.XXX-22) em 27/05/2024 10:48:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOCEMIR DE JESUS GOMES (CPF 285.XXX.XXX-14) em 27/05/2024 10:49:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO (CPF 287.XXX.XXX-09) em 27/05/2024 10:50:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FERNANDO HENRIQUE VALENTE (CPF 386.XXX.XXX-64) em 27/05/2024 14:03:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/DCE9-7ADD-884F-F257>