



Adriana Valim de Camargo <adriana.camargo@gramado.rs.gov.br>

Dúvidas : PREGÃO ELETRÔNICO N.º 172/2023 ; PROCESSO LICITATÓRIO N.º 360/2023 - POÇOS

3 mensagens

Mais Água Poços Artesianos <contatomaisagua@gmail.com>
Para: licitacao@gramado.rs.gov.br

16 de outubro de 2023 às 16:07

Boa tarde

Sobre o processo supracitado, consta a instalação do poço a ser perfurado?

Pois a instalação de um poço, depende da profundidade do mesmo, assim como a vazão "encontrada". E pelo "memorial" disponível, o poço pode ir de 100 a 200 m.

Caso a vazão mínima de 5,4 m³/hora não seja encontrada, o poço será instalado?
Está dimensionada uma bomba para 7 m³/h, em qual m.c.a.?

Por que está definido o uso de revestimento/filtro geomecânico de 4", se no local, historicamente os poços são em rochas ígneas (duras)?

Caso o poço seja seco, será pago o valor integral?

Att

-



Carlos Deitos

Sócio-Administrador

Eng.º de Minas - CREA RS 194011

Cel/WhatsApp: 54 9 9949 5787

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Licitação" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to licitacao+unsubscribe@gramado.rs.gov.br.
To view this discussion on the web visit <https://groups.google.com/a/gramado.rs.gov.br/d/msgid/licitacao/CAHG6OWJXVwL5p93kKyPmnrEezzU2h6J9w21PjYa4bs3%3D8hpooQ%40mail.gmail.com>.

Adriana Valim de Camargo <adriana.camargo@gramado.rs.gov.br>

16 de outubro de 2023 às 16:13

Para: Nilo Seewald <nilo.seewald@gramado.rs.gov.br>, Nataniel Arend <nataniel.arend@gramado.rs.gov.br>, Nelson Ramos de Oliveira Neto <nelson.neto@gramado.rs.gov.br>

Cc: Frederico Dias <frederico.dias@gramado.rs.gov.br>, contatomaisagua@gmail.com

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimentos apresentado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 172/2023 (perfuração de poço artesiano).

Fico no aguardo das respostas pertinentes.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

-



ADRIANA CAMARGO

Auxiliar Administrativa

adriana.camargo@gramado.rs.gov.br

Área de Compras e Licitações
Secretaria Municipal da Administração
www.gramado.rs.gov.br**Cidade
Sul-americana
do Desporto 2023**Secretaria
de Esporte
e Lazer

Nilo Seewald <nilo.seewald@gramado.rs.gov.br>

17 de outubro de 2023 às 17:19

Para: Adriana Valim de Camargo <adriana.camargo@gramado.rs.gov.br>

Boa tarde,

Seguem respostas:

Sobre o processo supracitado, consta a instalação do poço a ser perfurado? **Sim, conforme item 3.1 do memorial.**

Pois a instalação de um poço, depende da profundidade do mesmo, assim como a vazão "encontrada". E pelo "memorial" disponível, o poço pode ir de 100 a 200 m.

Caso a vazão mínima de 5,4 m³/hora não seja encontrada, o poço será instalado? Conforme Portaria do DRHS/SEMA/RS pretende-se a vazão de 5,4m³/h. No entanto, caso a mesma seja menor, terá de ser avaliado pela equipe técnica do Município a conveniência e oportunidade da instalação.

Está dimensionada uma bomba para 7 m³/h, em qual m.c.a.? Esta informação somente conseguiremos obter após a perfuração do poço.

Por que está definido o uso de revestimento/filtro geomecânico de 4", se no local, historicamente os poços são em rochas ígneas (duras)? Não haverá revestimento de 4, somente de 6" nos primeiros 10 metros.

Caso o poço seja seco, será pago o valor integral? Não, a empresa deverá realizar o tamponamento e será feito o pagamento proporcional aos serviços executados.

Atenciosamente,



NILO JOSÉ SEEWALD NETO

Coordenador de Equipe

nilo.seewald@gramado.rs.gov.br
+55 (54) 3286-7658 / +55 (54) 99164-5135

Secretaria Municipal da Agricultura
www.gramado.rs.gov.br



**Cidade
Sul-americana
do Desporto 2023**



SECRETARIA
DE ESPORTE
E LAZER



[Texto das mensagens anteriores oculto]