



Adriana Valim de Camargo <adriana.camargo@gramado.rs.gov.br>

Solicitação Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO N.º 172/2023

3 mensagens

Administrativo Hidrobrasil <adm@hidrobrasil.com>
Para: licitacao@gramado.rs.gov.br

9 de outubro de 2023 às 17:24

Prezados Senhores, boa tarde!

Em relação ao Pregão Eletrônico nº 172/2023, segue abaixo, questionamentos:

01 - Na especificação técnica, fala que o poço deve ser inicialmente até 100 metros e pode chegar a 200 em caso de não encontrar água, o teto orçamentário bem ajustado consegue suprir as despesas até os 100 m com a referida bomba, por favor a diferença de 100 a 200 m, se necessário, será palco de aditivo?

02 - Para outorga do poço, fora projeto e testes de capacidade hídrica, tem todos os requisitos de adequação físicas segundo normas técnicas vigentes, como: hidrômetro, grade de proteção, dosador de cloro, torneira de coleta, análise da água, etc.. não vimos a descrição destes materiais nas especificações técnicas, estes deverão ser palco de aditivo? pois o valor de referência, não supri estes trabalhos.

03 - Na especificação técnica, a bomba tem de ser calculada para levar água no reservatório, considerando distância e desnível, qual é a distância e referido desnível e qual a voltagem da referida bomba?

04 - Nas primeiras linhas da especificação técnica, fala em considerar bomba com capacidade de 5,4 m³/h e nas últimas de 7m³/h, qual deverá ser considerada?

Atenciosamente,

Celoí Kuneck

Dpto Administrativo

Hidrobrasil Ltda

51 3475 5656



Rua: Ary Dias Ferreira, 260 - Bairro Niterói
Parque Industrial Jorge Lanner - Canoas
Contato: (51)3475-5656
Site: www.hidrobrasil.com
E-mail: adm@hidrobrasil.com



Confira nosso escopo de Acreditação <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rb1e/docs/CRL1362.pdf>
Confira nosso escopo de Reconhecimento <http://redemetrologica.com.br/laboratorios-reconhecidos>
Laboratório Reconhecido RMRS para Ensaios (Amostragem, Microbiologia e Físico Químico) Certificados nº 19101, 19102, 19103.

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Agradecemos sua cooperação. Antes de imprimir esse documento, pense no meio ambiente.

--

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Licitação" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to licitacao+unsubscribe@gramado.rs.gov.br.
To view this discussion on the web visit <https://groups.google.com/a/gramado.rs.gov.br/d/msgid/licitacao/001a01d9faee%24a6917010%24f3b45030%24%40hidrobrasil.com>.

Adriana Valim de Camargo <adriana.camargo@gramado.rs.gov.br>

9 de outubro de 2023 às 17:28

Para: Nataniel Arend <nataniel.arend@gramado.rs.gov.br>, Nilo Seewald <nilo.seewald@gramado.rs.gov.br>

Cc: Frederico Dias <frederico.dias@gramado.rs.gov.br>

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimentos apresentado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 172/2023 (perfuração de poço artesiano).

Ficamos no aguardo das respostas pertinentes.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



ADRIANA CAMARGO

Auxiliar Administrativa

adriana.camargo@gramado.rs.gov.br

Área de Compras e Licitações
Secretaria Municipal da Administração
www.gramado.rs.gov.br



**Cidade
Sul-americana
do Desporto 2023**



2 anexos



image001.jpg
64K



image001.jpg
64K

Nilo Seewald <nilo.seewald@gramado.rs.gov.br>

17 de outubro de 2023 às 17:31

Para: Adriana Valim de Camargo <adriana.camargo@gramado.rs.gov.br>

Boa tarde,

Seguem respostas:

01 - Na especificação técnica, fala que o poço deve ser inicialmente até 100 metros e pode chegar a 200 em caso de não encontrar água, o teto orçamentário bem ajustado consegue suprir as despesas até os 100 m com a referida bomba, por favor a diferença de 100 a 200 m, se necessário, será palco de aditivo? Não, pois os orçamentos que instruem o cálculo da mediana comportam até 200mt.

02 - Para outorga do poço, fora projeto e testes de capacidade hídrica, tem todos os requisitos de adequação físicas segundo normas técnicas vigentes, como: hidrômetro, grade de proteção, dosador de cloro, torneira de coleta, análise da água, etc..não vimos a descrição destes materiais nas especificações técnicas, estes deverão ser palco de aditivo? pois o valor de referência, não supri estes trabalhos. Conforme item 3.1 do memorial, a contratada deverá proceder a outorga junto ao SIOU/RS

03 - Na especificação técnica, a bomba tem de ser calculada para levar água no reservatório, considerando distância e desnível, qual é a distância e referido desnível e qual a voltagem da referida bomba? Voltagem de 220volts, e a bomba deverá ser de 7m³/h, conforme memorial descritivo, já considerando o possível local de instalação do reservatório, a ser dimensionado quando da construção da rede.

18/10/2023, 08:31

E-mail de Prefeitura de Gramado - Solicitação Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO N.º 172/2023

04 – Nas primeiras linhas da especificação técnica, fala em considerar bomba com capacidade de 5,4 m³/h e nas ultimas de 7m³/h, qual deverá ser considerada? 7,0m³/h.

Atenciosamente,



NILO JOSÉ SEEWALD NETO
Coordenador de Equipe

nilo.seewald@gramado.rs.gov.br
+55 (54) 3286-7658 / +55 (54) 99164-5135

Secretaria Municipal da Agricultura
www.gramado.rs.gov.br



**Cidade
Sul-americana
do Desporto 2023**



SECRETARIA
DE ESPORTE
E LAZER



[Texto das mensagens anteriores oculto]

