




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL ESTADO DE SÃO PAULO

GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE URBANÍSTICA E AMBIENTAL – GTA

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 10h, na sala de reuniões do Paço Municipal “Brasil Campos”, sito na Rua Francisco Ferreira Alves, nº 364, Centro, foi realizada a uma reunião entre o Departamento de Planejamento e Obras e o Departamento de Saneamento Básico e Meio Ambiente da Prefeitura do Município de Conchal com representantes do empreendimento JARDIM SANTANA. Presentes o Engenheiro Civil Antonio Francisco Bollella: Diretor do Departamento de Planejamento e Obras, o Engenheiro Ambiental Luciano Bomfim dos Santos: Diretor do Departamento de Saneamento Básico, o Engenheiro Ambiental Pedro Braz de Azevedo Júnior: Chefe da Divisão de Tratamento e Controle de Água, o Chefe da Chefe da Divisão de Ampliação e Manutenção de redes de Água e Esgoto: Ederaldo Vizentim Pianca, e o Dr. Ademir Antonio de Azevedo – Secretário Executivo do GTA. Presentes ainda pela empresa **JARDIM SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**, proprietária do loteamento de mesmo nome, o Dr. José Fernando Serra, sócio administrador da empresa e o Sr. Welington Rodrigues Câmara da empresa construtora contratada para execução das obras. Às 10h, presentes os membros referidos, o Eng.º Bollella agradeceu a presença dos servidores do Município e dos convidados representantes do empreendimento e declarou abertos os trabalhos, passando a apreciação dos itens constantes da ordem do dia: 01) Análise dos anteprojetos de água. 02) Localização das caixas d’água. Passando a palavra aos representantes do Departamento de Meio Ambiente e Saneamento Básico estes explanaram sobre as limitações do atual sistema de adução, tratamento, reservação e distribuição de água potável da ETA “Francisco Fernandes”. A proposta do departamento quanto ao abastecimento do Jardim Santana será objeto de visita técnica a ETA e consistirá notadamente da adoção por parte do empreendimento de medidas para reforçar o bombeamento da água tratada na ETA para atender ao Jardim Santana. Todas as medidas necessárias serão especificadas pelo DSBMA e serão realizadas pelo empreendimento. 02) Quanto a instalação das caixas d’água, conforme projeto original, as mesmas deveriam ser instaladas na Área Institucional 04 do Jardim Santana. Tomando a palavra o Eng.º Bollella afirmou que analisando as curvas de níveis do entorno do loteamento, se nota que a cota onde estão previstas as caixas d’água é mais baixa que a cota da área onde já estão instaladas as caixas d’água do Jardim das Palmeiras e Terra Nobre, sendo mais eficiente a instalação também das caixas d’água do Jardim Santana naquele ponto. Neste sentido ficou deliberado que as caixas d’água serão instaladas na Área Institucional 01 do Jardim das Palmeiras e a rede coletora de 150 mm será mantida até o ponto onde originalmente estariam as caixas d’água. Nada mais a ser tratado o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a sessão às 11h50 e ordenou que eu () Ademir Antonio de Azevedo - Secretário Executivo do GTA, lavrasse a presente ata.


Ademir Antonio de Azevedo

Secretário Executivo GTA


Antonio Francisco Bollella

Presidente





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo Técnico de Análise Urbanística e Ambiental – GTA

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DE 16/08/2024 – 10H.

DISCUSSÃO PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO – JARDIM SANTANA

NOME	DEPARTAMENTO	ASSINATURA
Engenheiro Civil Antonio Francisco Bollella	Presidente e representante do Departamento de Planejamento	
Engenheiro Ambiental Pedro Braz de Azevedo	Representante do Departamento de Saneamento Básico e Meio Ambiente	
Engenheiro Ambiental Luciano Bomfim dos Santos	Diretor do Departamento de Saneamento Básico e Meio Ambiente	
Ederaldo Vizenim Pianca	Chefe das Redes de Água e Esgoto	
Idelino de T. Gomes	representante do S. Santana	

GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE URBANÍSTICA E AMBIENTAL - GTA

Rua Francisco Ferreira Alves, 364, Centro, Conchal (SP), CEP. 13.835-000

Paço Municipal "Brasil Campos" Tel: (19) 3866-8600 Fax: 3866-8614

CNPJ: 45.331.188/0001-99 e-mail: cadastro@conchal.sp.gov.br site: www.conchal.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Grupo Técnico de Análise Urbanística e Ambiental – GTA

Dr. Ademir Antonio de Azevedo	Secretário Executivo	
DR. JOSÉ FERNANDO SERRA	REPRESENTANTE JD. SANTONA	Participou "ON LINE"