

Data de Publicação: 18/08/2025 11:46

Identificação Cliente	
Cliente: Prefeitura do Município de Conchal	CNPJ/CPF: 45.331.188/0001-99
Contato: Pedro Braz de Azevedo Junior	Telefone: (19) 3866-3322
Endereço: R Francisco F Alves, 364 - Centro - Conchal - São Paulo - CEP: 13835-000 - Brasil	

Nº Amostra: 11400-1/2025.0	
Tipo de Amostra: Água Bruta	Ponto de Coleta: Cianotoxinas - ETA Prefeito Egydio Corte
Data Coleta: 23/07/2025 10:07	Data Recebimento: 23/07/2025 16:56
Técnico coletor: Gustavo Alves Godoi - Temasa	Temperatura ambiente: 18°C
Chuva nas últimas 24 horas?: Não	Chuva no momento da coleta?: Não
Temperatura da amostra no recebimento: 4,5°C	

Resultados Analíticos							
Campo							
Análise	Resultado	Unidade	VMP PORTARIA GM/MS nº 888/21	L.Q./Faixa	Incerteza	Referência	Data Análise
pH	7,17	-	6,0 a 9,0	2 - 12	0,1	SMEWW - 4500-H+	23/07/2025

Especificações
VMP PORTARIA GM/MS nº 888/21: Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório
Interpretações
A presente amostra ATENDE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme a Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 .

Notas
Legendas VMP: Valor Máximo Permitido. LQ: Limite de Quantificação. SMEWW: <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 24th Edition, 2023. Unidades de Medidas: - Os resultados se referem apenas para as amostras analisadas. - Plano de amostragem responsabilidade TEMASA TEMA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, conforme TMS-PT-001- Amostragem, Preservação e Transportes de amostras. - Este Relatório de Análises só poderá ser reproduzido na íntegra e sem nenhuma alteração. - Amostragem realizada pelo cliente, as amostras são analisadas como recebidas. A TEMASA não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados. Regra de Decisão: Na avaliação do laboratório TEMASA dos riscos associados à realização dos ensaios, definiu-se que as Incertezas de medição não serão consideradas no campo de INTERPRETAÇÕES quando houver comparativo dos resultados com legislações, especificações ou normas, ficando a critério do cliente a aplicação do comparativo e da aplicação ou não das incertezas de medição.


Bruno Henrique Magalhães
Responsável pela revisão e publicação
CRQ 04364329


Giovana Toso Chagas
Responsável Técnica
CRQ 04493224

Chave de Validação: 99fba5ddc1d34296b549f46f4d0bf902

Data de Publicação: 18/08/2025 11:46

Identificação Cliente	
Cliente: Prefeitura do Município de Conchal	CNPJ/CPF: 45.331.188/0001-99
Contato: Pedro Braz de Azevedo Junior	Telefone: (19) 3866-3322
Endereço: R Francisco F Alves, 364 - Centro - Conchal - São Paulo - CEP: 13835-000 - Brasil	

Nº Amostra: 11400-1/2025.0	
Tipo de Amostra: Água Bruta	Ponto de Coleta: Cianotoxinas - ETA Prefeito Egydio Corte
Data Coleta: 23/07/2025 10:07	Data Recebimento: 23/07/2025 16:56
Técnico coletor: Gustavo Alves Godoi - Temasa	Temperatura ambiente: 18°C
Chuva nas últimas 24 horas?: Não	Chuva no momento da coleta?: Não
Temperatura da amostra no recebimento: 4,5°C	

Resultados Analíticos

Ensaios realizados em provedor externo - LABB Análises Ambientais - CRL 0692 (Cgcre)						
Análise	Resultado	Unidade	VMP PORTARIA GM/MS nº 888/21	L.Q./Faixa	Referência	Data Análise
Microcistinas	< 0,1	µg/L	Máx. 1 µg/L	0,1	PO 208	30/07/2025
Saxitoxinas	< 0,10	µg/L	Máx. 3 µg/L	0,10	PO 208	30/07/2025

Especificações
VMP PORTARIA GM/MS nº 888/21: Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório
Interpretações
A presente amostra ATENDE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme a Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 .

Notas
Legendas VMP: Valor Máximo Permitido. LQ: Limite de Quantificação. SMEWW: <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>, 24th Edition, 2023. Unidades de Medidas: - Os resultados se referem apenas para as amostras analisadas. - Plano de amostragem responsabilidade TEMASA TEMA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, conforme TMS-PT-001- Amostragem, Preservação e Transportes de amostras. - Este Relatório de Análises só poderá ser reproduzido na íntegra e sem nenhuma alteração. - Amostragem realizada pelo cliente, as amostras são analisadas como recebidas. A TEMASA não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados. Regra de Decisão: Na avaliação do laboratório TEMASA dos riscos associados à realização dos ensaios, definiu-se que as incertezas de medição não serão consideradas no campo de INTERPRETAÇÕES quando houver comparativo dos resultados com legislações, especificações ou normas, ficando a critério do cliente a aplicação do comparativo e da aplicação ou não das incertezas de medição.


Bruno Henrique Magalhães
Responsável pela revisão e publicação
CRQ 04364329


Giovana Toso Chagas
Responsável Técnica
CRQ 04493224