

Data de Publicação: 15/09/2025 11:16

Identificação Cliente	
Cliente: Prefeitura do Município de Conchal	CNPJ/CPF: 45.331.188/0001-99
Contato: Pedro Braz de Azevedo Junior	Telefone: (19) 3866-3322
Endereço: R Francisco F Alves, 364 - Centro - Conchal - São Paulo - CEP: 13835-000 - Brasil	

Nº Amostra: 13034-1/2025.0	
Tipo de Amostra: Efluente	Ponto de Coleta: Entrada da ETE Tujuguaba
Data Coleta: 25/08/2025 13:23	Data Recebimento: 25/08/2025 16:40
Técnico coletor: Gustavo Alves Godoi - Temasa	Temperatura da amostra no recebimento: 4.3°C
Temperatura ambiente: 22,0°C	Chuva nas últimas 24 horas?: Não
Chuva no momento da coleta?: Não	

Resultados Analíticos

Campo						
Análise	Resultado	Unidade	L.Q./Faixa	Incerteza	Referência	Data Análise
pH	8,15	-	2 - 12	0,1	SMEWW - 4500-H+	25/08/2025

Físico Químico						
Análise	Resultado	Unidade	L.Q./Faixa	Incerteza	Referência	Data Análise
DBO (5 dias)	320	mg/L	3	1	SMEWW - 5210 B	26/08/2025
DQO	697	mg/L	20	18	SMEWW - 5220 D	26/08/2025

Notas	
Legendas VMP: Valor Máximo Permitido. LQ: Limite de Quantificação. SMEWW: <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i> , 24th Edition, 2023. Unidades de Medidas: - Os resultados se referem apenas para as amostras analisadas. - Plano de amostragem responsabilidade TEMASA TEMA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, conforme TMS-PT-001- Amostragem, Preservação e Transportes de amostras. - Este Relatório de Análises só poderá ser reproduzido na íntegra e sem nenhuma alteração. - Amostragem realizada pelo cliente, as amostras são analisadas como recebidas. A TEMASA não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.	



Bruno Henrique Magalhães
Responsável pela revisão e publicação
CRQ 04364329



Giovana Toso Chagas
Responsável Técnica
CRQ 04493224

Chave de Validação: b42e7459e24c4e37a3dff31704b92db9

Data de Publicação: 15/09/2025 11:16

Identificação Cliente	
Cliente: Prefeitura do Município de Conchal	CNPJ/CPF: 45.331.188/0001-99
Contato: Pedro Braz de Azevedo Junior	Telefone: (19) 3866-3322
Endereço: R Francisco F Alves, 364 - Centro - Conchal - São Paulo - CEP: 13835-000 - Brasil	

Nº Amostra: 13034-1/2025.0	
Tipo de Amostra: Efluente	Ponto de Coleta: Entrada da ETE Tujuguaba
Data Coleta: 25/08/2025 13:23	Data Recebimento: 25/08/2025 16:40
Técnico coletor: Gustavo Alves Godoi - Temasa	Temperatura da amostra no recebimento: 4.3°C
Temperatura ambiente: 22,0°C	Chuva nas últimas 24 horas?: Não
Chuva no momento da coleta?: Não	

Resultados Analíticos

Ensaios realizados em provedor externo - LABB Análises Ambientais - CRL 0692 (Cgcre)					
Análise	Resultado	Unidade	L.Q./Faixa	Referência	Data Análise
Carbono Orgânico Total (TOC)	170,14	mg/L	2,00	PO 161	26/08/2025

Notas
Legendas VMP: Valor Máximo Permitido. LQ: Limite de Quantificação. SMEWW: <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>, 24th Edition, 2023. Unidades de Medidas: - Os resultados se referem apenas para as amostras analisadas. - Plano de amostragem responsabilidade TEMASA TEMA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, conforme TMS-PT-001- Amostragem, Preservação e Transportes de amostras. - Este Relatório de Análises só poderá ser reproduzido na íntegra e sem nenhuma alteração. - Amostragem realizada pelo cliente, as amostras são analisadas como recebidas. A TEMASA não é responsável pelas informações fornecidas pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.



Bruno Henrique Magalhães
Responsável pela revisão e publicação
CRQ 04364329



Giovana Toso Chagas
Responsável Técnica
CRQ 04493224