






OBS: Na etiqueta de carga e descarga deverá constar o nome ou endereço da obra

Piso

Sinalização de Rota de Fuga


Sem Escala



NOTA: O sistema de sinalização de emergencia atenderá ao contido na Instrução Tecnica IT 20 do DE 56 891/2011

LEGENDA

	EXTINTOR Pó QUÍMICO SECO BC		EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 l		QDL
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA		ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA		ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE BALIZAMENTO



C A I X I L H O S					
J A N E L A S					
REF.	QUANT.	LARG. X ALT. X PEIT.	MATERIAL	TIPO	
11	8	2,80 x 1,40 x 1,20	Ferro	Basculante	
12	1	2,00 x 1,00 x 1,60	Ferro	Basculante	
P O R T A S					
REF.	QUANT.	LARG. X ALT. X PEIT.	MATERIAL	TIPO	
P2	5	0,90 x 2,10 x 0,00	Madeira	Abrir	

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS				
EXTINTORES		ÁGUA PRESSURIZADA 2-A (10 LTS) PÓ QUÍMICO SECO PQS 20-BC (4kg)		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DE BLOCO AUTÔNOMO DE 40W COM AUTONOMIA DE 120 MINUTOS NA FALTA DE ENERGIA DE ACORDO COM A IT-18/2011 DO DECRETO ESTADUAL 56.819/2011		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE FUGA. A ROTA DE FUGA SERÁ DE ACORDO COM A IT 20/2011 DO DECRETO ESTADUAL 56.819/2011		
ACESSO DE VIATURAS		O ACESSO DA VIATURA DO C.B. SERÁ PELA VIA PRINCIPAL.		
CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual n. 56819/2011				
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
E	Educativa	E-1	Escola em geral	Escola Municipal
CARGA DE INCENDIO - IT - 14/2011				
Ocupação/uso	Descrição	Divisão	Carga de incendio em MJ/M2	
E	Educativa	E-1	300	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO				
Risco			Carga de incendio em MJ/M2	
Baixo			300	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	FOLHA 08/08
PROJETO EMEF EVALDO JOSÉ ZENARI OBJETO AMPLIAÇÃO DE SALAS PPCI Projeto de Prevenção contra Incêndio		
ENDEREÇO: AV. ANGELO ZANCO, 1.302 Jd. Taguá II – ESTIVA GERBI–SP. PROPRIETÁRIO:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		
ESCALA: INDICADA DATA–AGOSTO/2018		
Cláudia Botelho de Oliveira Diegues PREFEITA MUNICIPAL MARIA APARECIDA RIBEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA ENGENHEIRA CIVIL – CREA – 5063676067 ART. n°		
Terreno De Construção Existente a permanecer - Escola Quadra ÁREA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 6.871,70 m² 423,44 m² 342,66 m²		
QUADRO DE ÁREAS AYLTOM MARTINS JUNIOR AUTOR DO PROJETO ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SP – 060098880–6 ART. n° 280723318/010105		