



# Prefeitura Municipal de Taubaté

## Estado de São Paulo

### ESCLARECIMENTO

1) sabemos que se trata de um registro de preços, no entanto, como se trata de demandas para cobertura de eventos ao longo do ano, entendemos que já possuem um cronograma pré estabelecido das necessidades correto? Poderiam disponibilizar aos interessados?

2) existe previsão da metragem máxima dos cabos para atendimento?

R: Embora exista um calendário oficial de eventos institucionais, a realização, o porte e as necessidades operacionais de cada evento podem variar de um ano para o outro, em razão de fatores como orçamento disponível, diretrizes administrativas e prioridades definidas pela gestão. Assim, mesmo eventos tradicionalmente previstos como o Carnaval podem sofrer alterações no formato, na programação ou, excepcionalmente, serem cancelados, dependendo do contexto e das decisões da Administração Pública.

Ainda assim, para fins de referência, seguem alguns eventos costumeiros e o consumo registrado em sua edição de 2025:

- **Festa de Quiririm: 5 diárias de geradores 150 kVA**
- **Carnaval: 7 diárias de geradores 150 kVA**
- **Festa do Folclore: 6 diárias de geradores 150 kVA**

No total, considerando os eventos acima e outras demandas esporádicas, foram contratados:

- **2 diárias de geradores de 60 kVA**
- **63 diárias de geradores de 150 kVA**
- **11 diárias de geradores de 280 kVA**

Quanto ao questionamento sobre a metragem máxima dos cabos, esclarecemos que, conforme estabelecido no Termo de Referência, a empresa contratada deverá disponibilizar até 50 metros de cabo de alimentação, adequado para conectar o gerador ao ponto de consumo de energia, e até 10 metros de passa-cabo, para garantir a segurança e organização da instalação.

PMT, aos **04 de dezembro de 2025**.

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS