



Prefeitura Municipal de Caçapava

Relatório de Esclarecimento

Número: 088

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Solicitante:

E-mail:

CNPJ/CPF:

Data: 07/05/2026

Esclarecimento:

Prezados,

Verificamos que o item 562 – Oxigênio p/ soldador consta no edital com descrição genérica, não apresentando especificações técnicas suficientes para a adequada formulação de proposta.

Diante disso, solicitamos esclarecimentos quanto aos seguintes pontos:

Qual a capacidade do cilindro (ex.: 1m³, 7m³, 10m³, etc.)?

Qual o grau de pureza do oxigênio exigido (ex.: industrial, medicinal, percentual mínimo)?

Há exigência de atendimento a alguma norma técnica específica (ex.: ABNT, ANVISA, INMETRO)?

Tais informações são essenciais para garantir a isonomia entre os licitantes e a correta precificação do item, evitando interpretações divergentes.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de prestar os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Resposta:

Senhor licitante, segue resposta da Secretaria requisitante:

"Conforme solicitado, abaixo constam as informações referente ao Cilindro de Oxigênio para soldador:

Capacidade do Cilindro: 10 m³ (dez metros cúbicos)

Grau de pureza: Mínimo 99,5 % O₂ - Grau Industrial

Atender os parâmetros e certificações do INMETRO e as normas ABNT NBR 12176 - cor preta e norma ABNT NBR ISO 9809-3"