



Prefeitura Municipal de Caçapava
CNPJ 45.189.305/0001-21
Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava-SP
CEP: 12.280-050 / Tel. (12) 3654-6692

ESCLARECIMENTO DISPENSA ELETRÔNICA N. 009 /2025

Ao analisar o edital, verifiquei que os itens “**Cabo Flexível 2,5 mm – Cor a definir**” e “**Cabo Flexível 10,0 mm – Cor Preta**” não possuem informações detalhadas quanto às especificações técnicas. Para garantir que a proposta esteja de acordo com as necessidades da administração, solicito, por gentileza, a confirmação dos seguintes pontos:

Pergunta: Tensão nominal suportada (450/750 V ou 0,6/1kV?

Resposta/Esclarecimento: Adequada para circuitos de baixa tensão, normalmente até 750 V.

Pergunta: Norma técnica exigida (NBR 5410, NBR 13249, ou outra?

Resposta/Esclarecimento: Deve atender às normas Regulamentadoras, como a NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa tensão) e as normas específicas para cabos e condutores.

Pergunta: Tipo de isolamento (PVC, EPR, XLPE?

Resposta/Esclarecimento: O fio deve possuir isolamento em PVC ou outro material adequado, capaz de suportar temperaturas de operação normalmente de até 70 °C, o isolamento deve ser autoextinguível para evitar propagação de incêndios.

Pergunta: Forma de fornecimento (rolo de 100 m, bobina, ou outra?

Resposta/Esclarecimento: Rolo de 100 m.

Pergunta: Possibilidade de oferta de marcas específicas ou há exigências adicionais?

Resposta/Esclarecimento: A marca fica a critério do fornecedor, desde que atenda aos requisitos de segurança elétrica, eficiência e durabilidade, além de apresentar características como resistência ao fogo e proteção contra umidade e demais requisitos já apresentados acima.

Caçapava, 24 de março de 2025.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO