



NOTA INFORMATIVA Nº 001/2026

SUBSECRETARIA DE SAÚDE / NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Jaíba, 15 de junho de 2026.

ASSUNTO: Esclarecimento sobre alegação de perda de imunobiológicos na Unidade Centro de Saúde II – Jaíba/MG, em decorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida na madrugada do dia 10 para 11 de junho de 2026.

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaíba, por meio de sua Subsecretaria de Saúde e do Núcleo de Vigilância em Saúde, vem a público prestar os seguintes esclarecimentos à população do município de Jaíba/MG, em razão da veiculação, nas redes sociais, de informações falsas e descontextualizadas acerca do funcionamento da rede de frio e da conservação de imunobiológicos desta municipalidade.

1. DOS FATOS

Na madrugada do dia 10 para 11 de junho de 2026, a Unidade Centro de Saúde II registrou interrupção no fornecimento de energia elétrica, com início por volta das 00h00, conforme informações coletadas junto à vizinhança local. O evento ocasionou o acionamento do alarme das câmaras de conservação de imunobiológicos instaladas na unidade.

Às 07h20 do dia 11/06/2026, a Referência Técnica de Imunização recebeu comunicação da técnica de enfermagem responsável pela sala de vacina, Iraci, informando sobre a situação. Imediatamente, foram adotadas as medidas previstas nos protocolos da Rede de Frio do Ministério da Saúde.

2. DAS MEDIDAS ADOTADAS

Em cumprimento estrito aos protocolos técnicos da Rede de Frio, a equipe de imunização adotou, de forma imediata e coordenada, as seguintes providências:

- a) A técnica Iraci foi orientada a não abrir as câmaras de conservação, preservando a temperatura interna;
- b) Foram mobilizadas caixas térmicas devidamente climatizadas da UBS Florisval dos Santos e da Vigilância em Saúde, para uso imediato caso fosse necessária a transferência dos imunobiológicos;
- c) O monitoramento contínuo e periódico da temperatura das câmaras foi realizado pelas técnicas Kely e Iraci, com registros fotográficos e escritos, comprovando a manutenção da temperatura adequada durante todo o período de interrupção;
- d) Contato foi realizado com a CEMIG para verificação da previsão de retorno do fornecimento de energia;
- e) O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido às 10h00 do dia 11/06/2026, encerrando o período de interrupção de aproximadamente 10 horas.

3. DA INTEGRIDADE DOS IMUNOBIOLÓGICOS

Durante todo o período de interrupção no fornecimento de energia, as câmaras de conservação mantiveram temperatura dentro dos parâmetros preconizados pelo Manual de Rede de Frio do Ministério da Saúde. Tal resultado decorreu das boas condições técnicas dos equipamentos instalados em abril de 2025, com sistema de bateria com autonomia de até 24 horas, somadas à pronta atuação da equipe técnica de imunização.

Não houve perda de nenhum imunobiológico. As vacinas permaneceram conservadas, seguras e aptas para aplicação na população. Esse fato é comprovado pelos



registros de temperatura fotográficos e manuscritos, todos com data e horário, devidamente arquivados no Relatório de Ocorrência elaborado pelo Núcleo de Vigilância em Saúde.

4. DAS INFORMAÇÕES FALSAS VEICULADAS NAS REDES SOCIAIS

Esta secretaria de Saúde tomou conhecimento da veiculação, no perfil @visao0.360 da plataforma Instagram, de publicação contendo trocas de mensagens privadas nas quais se afirma, **sem qualquer apuração ou fundamento, que "todas as vacinas perderam". Tal afirmação é absolutamente falsa e irresponsável.**

A divulgação de informações falsas sobre a segurança de vacinas constitui grave risco à saúde pública, podendo gerar hesitação vacinal na população e comprometer as metas de cobertura vacinal do município, com impacto direto na prevenção de doenças imunopreveníveis.

5. CONCLUSÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaíba reafirma o seu comprometimento com a transparência, a segurança e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Todas as ocorrências técnicas são devidamente documentadas, monitoradas e tratadas com rigor pelos profissionais desta pasta, conforme os protocolos nacionais vigentes.

A população pode confiar na qualidade e segurança das vacinas disponibilizadas nas Unidades Básicas de Saúde do município de Jaíba. Incentivamos a todos que busquem informações nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Saúde.

Jaíba, 15 de junho de 2026.

DANIEL FREITAS DE SOUZA
Subsecretário Municipal de Saúde - Jaíba/MG