

De: licitacao.eletronica@ibitinga.sp.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 10 de julho de 2025 14:23
Para: 'Bruna - Geraforte'
Assunto: RES: Questionamento - Instalação- Pregão eletrônico nº 050/2025

Boa tarde!

Conforme pedido de esclarecimento da empresa GERAFORTE, seguem as respostas, **de acordo com o que nos foi informado pelo setor solicitante do gerador (Corpo de Bombeiros).**

A infraestrutura (canaletas, base de concreto, cabos de força) será de responsabilidade de V.Sas.?

Sim, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, já existe um gerador antigo instalado no prédio, não sendo necessária a realização da infraestrutura da instalação do novo gerador.

A empresa contratada ficará responsável apenas pelos serviços de: start-up, treinamento e fechamento dos cabos?

Sim.

Caso a empresa fique responsável pela infraestrutura civil e elétrica, gentileza nos enviar as seguintes informações para que possamos compor nossos preços para apresentarmos nossa proposta ao Pregão supracitado:

Não será necessário.

Atenciosamente,

Silvano Supino Ferraz
Analista de Compras
Chefe da Seção de Licitações
Agente de Contratação e Pregoeiro
Município da Estância Turística de Ibitinga
Telefone: (16) 3352-7000 – ramal 7210

De: Bruna - Geraforte <bruna@geraforte.com>

Enviada em: quarta-feira, 9 de julho de 2025 09:37

Para: jose.neto@ibitinga.sp.gov.br; compras@ibitinga.sp.gov.br; licitacao@ibitinga.sp.gov.br;
licitacao.eletronica@ibitinga.sp.gov.br

Cc: 'José Daniel - Geraforte' <jose.daniel@geraforte.com>

Assunto: Questionamento - Instalação- Pregão eletrônico nº 050/2025

Bom dia, comissão de licitação.

Referente a instalação citada em Edital gostaríamos de esclarecer:

A infraestrutura(canaletas, base de concreto, cabos de força) será de responsabilidade de V.Sas.?

A empresa contratada ficará responsável apenas pelos serviços de: start-up, treinamento e fechamento dos cabos?

Caso a empresa fique responsável pela infraestrutura civil e elétrica, gentileza nos enviar as seguintes informações para que possamos compor nossos preços para apresentarmos nossa proposta ao Pregão supracitado:

Fotos dos locais de instalação.

Distância de cabos entre o gerador e o QGBT?

A Infraestrutura de cabeamento será realizada no subsolo ou externa?

Há base de concreto no local ou teremos que fazer?

O local onde será construído a base de concreto para assentamento do gerador é terreno nivelado?

O caminhão munck tem fácil acesso ao local de descarga do gerador?

Qualquer dúvida, estou à disposição

Atenciosamente,

Bruna Maia



Dep. Licitações

+ 55 (31) 3396-9694  (31) 98979-9784 

Rua Rio Branco, 214, Água Branca – Contagem/ MG, CEP 32.371-490



Seja consciente na hora de imprimir!