



### LEGENDA - ELÉTRICA

- Quadro de Distribuição 1,50 m do piso
- TOMADA BAIXA 127V-0,30 mt DO PISO
- TOMADA MEDIA 127V-1,10 mt DO PISO
- TOMADA ALTA 127V-2,20 mt DO PISO
- Interruptor simples 1 tecla em caixa 4"x2" a 1,10m do piso
- Interruptor simples 2 teclas em caixa 4"x2" a 1,10m do piso
- Interruptor paralelo 1 tecla em caixa 4"x2" a 1,10m do piso
- Interruptor paralelo 2 teclas em caixa 4"x2" a 1,10m do piso

Condutete que sobe  
 Condutete que desce  
 Condutete que passa

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EMBUTIDO NA ALVENARIA Ø3/4  
 ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD 1" - NA LAJE  
 ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD 1" - NO PISO  
 ELETRODUTO RÍGIDO Ø3/4- NO TETO

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA

- #### NOTAS
- CONDUTORES PARA TOMADAS #2,5mm<sup>2</sup>
  - CONDUTORES PARA LÂMPADAS #1,5mm<sup>2</sup>
  - OBSERVAR CORES DAS LEGENDAS DE ELETRODUTOS
  - PADRÃO DE COR PARA CONDUTORES:  
 FASE - VERMELHO OU PRETO  
 NEUTRO/PEN - AZUL CLARO  
 TERRA - VERDE  
 RETORNO - BRANCO E AMARELO
  - O CIRCUITO E SUAS PROTEÇÕES DEVERÃO SER ADEQUADOS NA ÉPOCA DA INSTALAÇÃO, POIS O PROJETO FOI ELABORADO COM BASE EM CARGAS ESTIMADAS

### PROJETO ELÉTRICO

FOLHA: 2/2

ASSUNTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL

LOCAL: RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, Nº 454, CENTRO  
MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - ESTADO DE SÃO PAULO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL

PLANTA DE SITUAÇÃO

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PRESENTE PROJETO NÃO IMPLICA O RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL

AUTOR DO PROJETO E RESP. TÉCNICO: ARQUITETO GABRIEL SANTOS DA SILVEIRA (CAU - A136557-1)

ÁREAS	VALOR
ÁREA DO TERRENO	1213,26 m <sup>2</sup>
ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL	793,25 m <sup>2</sup>
ÁREA CONSTRUÍDA PROPOSTA	916,28 m <sup>2</sup>

PLANTA 1º PAVIMENTO  
ESC. 1:1100