



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

São Luiz do Paraitinga, 28 de maio de 2018.

MEMORIAL DE CÁLCULO

O Presente memorial estabelece os critérios para elaboração da lista de quantitativo de cabos e eletrodutos do projeto de Rede Subterrânea do Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga – SP

1 – Quantitativo de cabos 185mm² e 120mm²:

Circuito	Comprimento	Condutor 185mm ² (3F)	Condutor 120mm(N)
C.1.1	30	90	30
C.1.2	80	240	80
C.1.3	70	210	70
C.1.4	115	345	115
C.1.5	110	330	110
C.2.1	70	210	70
C.2.2	50	150	50
C.2.3	70	210	70
C.2.4	80	240	80
C.2.6	230	690	230
	TOTAL	2715,00	905,00

Observações :

- 1) Na totalização dos cabos foi considerado uma porcentagem de 10,5 % para eventuais desvios ou alterações que se fizerem necessários durante à execução da obra, em função de ser rede subterrânea e não existir parâmetros e cadastro de interferências do sub-solo.

Thiago dos Santos Coelho
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos