

Assunto: Re: Fwd: Questionamento edital 72/2023

De: compras.educacao@boituva.sp.gov.br

Data: 22/01/2024, 16:00

Para: Licitacao <licitacao@boituva.sp.gov.br>

Boa tarde,

O termo de referência contém os critérios de aceitabilidade para o equipamento objeto da licitação.

Assim sendo, todas as especificações representam as características mínimas, permitindo que o licitante ofereça um equipamento igual ou superior, desde que esteja dentro do valor médio estipulado no certame.

Isto posto, passemos aos itens:

1 - valor mínimo

2 - se o equipamento ofertado for superior pode ser admitido ajustes quanto a abertura de parede.

3 - valor máximo depende do equipamento ofertado, não podendo ser inferior a 10L.

Às 14:12 de 22/01/2024, Licitacao escreveu:

o Pregão esta marcado para quinta

Roque

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Questionamento edital 72/2023

Data: Mon, 22 Jan 2024 13:47:40 -0300

De: VITORIA <vitoria.feijo@tssc.com.br>

Para: licitacao@boituva.sp.gov.br

Boa tarde!

Estou entrando em contato pois temos um questionamento em questão das características solicitadas no edital, segue pontos que gostaríamos que fossem sanados:

1. Média de vazão – seria o valor máximo ?
2. O tamanho da abertura da parede tem que ser exato ou aproximado ?

3. Tem máximo na capacidade do reservatório ?

Seria possível enviar qual modelo vocês já têm para mante o padrão?

Fico no aguardo de uma reposta!

Climatizadores evaporativos características:

Painel de controle com multifunções, grade de proteção de chuva, sensor e indicador de temperatura, sistema de irrigação da colmeia, painel evaporativo de alto desempenho , resistente a corrosão, secagem automática das colmeias, controle remoto, design moderno, acabamento em plástico ABS virgem, equipamento compacto, com acabamento externo emoldurado e painel digital embutido, sistema automático de exaustão, inversor de frequência, motor WEG, timer Programável. Media de vazão de Ar: 13.500m3/h, motor . (cv), abertura de parede 75x75 cm, 220v, 60Hz, capacidade mínima do reservatório 10L.



T.S. SERVIÇOS COMÉRCIO
Solucionamos problemas e garantimos qualidade

VITÓRIA LUNA
Gerente de Compras

☎ 11 94540-8961

📍 Rua Ricieri Scachetti, 270
Jd. Regina - Indaiatuba/SP

--

Cleyton Tobias

Divisão de Planejamento Administrativo Educacional
Departamento Administrativo e Legislação Educacional
Secretaria Municipal de Educação.
(15) 3363-2382 - ramal 218
