

Boituva, 01 de Julho de 2022.

Ofício 272/2022

Ao

Departamento de Licitações.

Ref.: Pedido de Esclarecimento CC N° 04/2022

Mediante as argumentações feitas pela empresa CONSTRUTORA COMPACTA, com número de inscrição no CNPJ sob o nº 55.861.884/0001-60, temos a informar que:

Pergunta: O item 19.1 Argamassa Barítada – revestimento: 52,02m². Para capacitação técnica deste item serão aceitos atestados de capacidade técnica com “Emboço paulista ou reboco (massa única) traço 1:4 (cimento/areia), espessura 2,5cm, preparo manual”?

Resposta: Por ser um item específico, utilizado em ambientes em que são feitos procedimentos radiológicos, como hospitais, clínicas odontológicas e laboratórios, tendo em vista impedir que a radiação atravessasse os ambientes e cause mal à saúde dos usuários e à população em geral, entendemos que não podemos aceitar outra especificação.

(Assinado digitalmente)

RAFAEL GOES BISCARO

Secretário Municipal de Obras

