Licitação

De: "Licitação" <licitacao@boituva.sp.gov.br>
Data: sexta-feira, 7 de outubro de 2022 15:42
Para: <licitacao@pgcengenharia.com>
Cc: "Licitação" <licitacao@boituva.sp.gov.br>
Anexar: RESPOSTA A ESCLARECIMENTO.pdf
Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA 06/2022 - REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO MÚLTIPLO USO

Boa tarde!

Prezados, segue resposta ao Solicitado.

Att,

Departamento de Licitações
Prefeitura de Boituva

From: licitacao@pgcengenharia.com
Sent: Wednesday, October 5, 2022 10:00 AM
To: licitacao@boituva.sp.gov.br
Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA 06/2022 - REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO MÚLTIPLO USO

Bom dia,

Solicito esclarecimento acerca da especificação do item 2.22.1 – Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas bilaterais.

Considerando que o item apresentado na planilha é oriundo de uma tabela de preço (CDHU), solicitamos projeto/memorial ou ficha técnica do modelo previsto em projeto, já que a descrição apresentada em planilha não fornece as informações necessárias para realização de uma cotação de mercado. Vale ressaltar que ao analisarmos os documentos disponibilizadas encontramos somente um projeto que diz as medidas da caixa do elevador (1,55 x 1,55) e em outra prancha traz um pequeno detalhamento do fosso, ao consultarmos alguns fornecedores tivemos retorno que as medidas informadas não comportam elevadores com capacidade de suportar 600kg (8 passageiros), soma-se a isto ainda o fato de saber se desejam um modelo que atende a acessibilidade ou não. Diante disto, solicitamos que seja indicado o “modelo/marca” previsto, ou então forneçam documentação para que possamos cotar modelo de forma mais assertiva.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,
Beatriz
PGC Engenharia de Obras Ltda.
CNPJ: 18.091.212/0001-97