

**Assunto:** Fwd: Questionamento - Compacta

**De:** Departamento de Licitações <licitacao@boituva.sp.gov.br>

**Data:** 18/04/2024, 15:02

**Para:** compacta@fasternet.com.br

**CC:** Departamento de Licitações <licitacao@boituva.sp.gov.br>

Boa tarde!

Segue resposta.

Att,

Depto de Licitações

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** Questionamento - Compacta

**Data:** Thu, 18 Apr 2024 14:53:55 -0300

**De:** Obras <[adm.obras@boituva.sp.gov.br](mailto:adm.obras@boituva.sp.gov.br)>

**Para:** Departamento de Licitações <[licitacao@boituva.sp.gov.br](mailto:licitacao@boituva.sp.gov.br)>

**CC:** Rafael Biscaro <[rafael.obras@boituva.sp.gov.br](mailto:rafael.obras@boituva.sp.gov.br)>, [diretoria.obras@boituva.sp.gov.br](mailto:diretoria.obras@boituva.sp.gov.br), Julia Mescoloto <[engenharia@boituva.sp.gov.br](mailto:engenharia@boituva.sp.gov.br)>, Secretaria de Obras <[sec.obras@boituva.sp.gov.br](mailto:sec.obras@boituva.sp.gov.br)>

Boa tarde, tudo bem?

Em resposta do questionamento da Construtora Compacta LTDA, CNPJ 55.861.884/0001-60 referente a licitação da REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA CORONEL EUGENIO MOTTA COM A REGULARIZAÇÃO DO CALÇAMENTO em que diz:

*“ A empresa que se sagrar vencedora do certame, quando executar o serviço de demolição da calçada e escavação de vala para instalação de tubos de direcionamento das águas pluviais, ficará impossibilitado o acesso ao comércio local, sem o uso de chapas metálicas para execução de rampas provisórias, até que o novo piso de concreto seja feito.*

*Portanto gostaríamos que fosse esclarecido, quem fornecerá essas chapas metálicas, uma vez que as mesmas não estão contempladas em planilha?”*

A Prefeitura de Boituva esclarece que conforme descrito no memorial descritivo, toda a obra deverá ocorrer em módulos, para que não atrapalhe a movimentação do comércio local. Dessa forma, sugerimos que a abertura de vala seja executada por partes, onde será aberta e fechada no mesmo dia, portanto deverá ser realizado a escavação, drenagem, reaterro, compactação e inserção da brita graduada no trecho executado, minimizando os danos causados no comércio. E possibilitando o acesso do munícipe até as lojas pela brita de forma temporária, até que seja realizado o contrapiso e instalação do piso definitivo.

Importante ressaltar também que a demolição do piso existente também deverá ser executada em

módulos, sendo descartado em caçambas metálicas todo o entulho gerado no mesmo dia, deixando sempre limpo e acessível todo o trajeto.

A mobilização e cronograma de ação da empresa vencedora do processo licitatório deverá ser apresentado a Prefeitura de Boituva, por intermédio do fiscal da obra, para aprovação antes do início dos serviços definindo em conjunto o melhor plano de ataque.

Atenciosamente,

--

SECRETARIA DE  
**OBRAS**



PREFEITURA DE  
**BOITUVA**

**Bruna Alves Ferreira**

SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA DE BOITUVA

TELEFONE: (15)3363-8800 RAMAL: 217

adm.obras@boituva.sp.gov.br