



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

Rua Angelo Cisotto 38
Recanto das Rosas, Cerquilha/SP
CEP: 18.520-000
Contato: (15) 3384-4464
E-mail: compacta@fasternet.com.br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022

PROCESSO Nº 8658/2022

EDITAL Nº 111/2022

OBJETO: "CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL- PAM"

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezados Senhores:

Construtora Compacta, inscrita no CNPJ sob nº 55.861.884/0001-60, sediada à Rua Ângelo Cisotto, nº 38, Sala1, Recanto das Rosas, Cerquilha/SP, interessada em participar do certame em epigrafe, vem respeitosamente à fim de solicitar, conforme legislação pertinente, o devido ESCLARECIMENTO sobre disposição contida no ato de convocação citado, conforme adiante se especifica:

O referido Edital, no item 9.1.3 Qualificação técnica, dispõe que:

"9.1.4.2. Capacidade Técnica - Operacional: Apresentação de atestado (s) expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da Licitante, devidamente registrado no Conselho competente CREA OU CAU, comprovando a execução de serviços similares, compatíveis e em quantitativo mínimo de 50% desta licitação, devendo neles constar às quantidades, prazos e características dos serviços , consideradas as parcelas do objeto de maior relevância, como segue:

Item 2.1 Estaca: 956,80 m

- Item 3.1.1 Fornecimento e Montagem de Estrutura pré-moldada: 170,87m³

- Item 3.1.1 Telhamento em chapa de aço pré-pintada: 875m²

- Item 3.2.1 Laje pré-fabricada painel alveolar: 67,5 m²

- Item 5.1 Parede ou Divisória de Gesso Acartonado 1.222,06 m²

- Item 6.2 Piso Vinílico: 805,54 m²

- Item 6.3 Forro de Gesso Acartonado: 715,04 m²

- Item 7.3 Pavimentação Lajota de concreto: 583,02 m²

- Item 19.1 Argamassa Baritada - revestimento: 52,02 m³"

O item Item 19.1 Argamassa Baritada - revestimento: 52,02 m².

Pergunta: Para capacitação técnica deste item serão aceitos atestados de capacidade técnica com "Emboço paulista ou reboco (massa única) traço 1:4 (cimento/areia), espessura 2,5cm, preparo manual"?

Pois entendemos que a técnica de execução é a mesma!

Pois, conforme fabricante da argamassa a mesma já vem pronta, sendo apenas necessário adicionar água e executar o revestimento, ou seja, reboco. *(Imagem Abaixo).*



Argamassa Baritada (Barita) GRXSP

Massa para sala de tomografia e sala de raio x.
Proteção radiológica para parede, piso e teto.



CONSULTAR
PREÇO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(11) 2231-7446



Serasa Experian

Descrição

Detalhes Técnicos

Vídeos

Descrição da Argamassa Baritada (Barita) GRXSP

Argamassa Baritada para Proteção Radiológica – GRXSP (saco 25 kg)

A Argamassa Baritada para proteção Radiológica da GRX São Paulo é fornecida pronta para uso, bastando adicionar água. Sua densidade é de 3,2 g/cm³, segue com certificado da CNEN- USP (Comissão Nacional de Energia Nuclear- Universidade de São Paulo) atendendo a Resolução RDC50, SS625 e portaria 453 (proteção radiológica) e com certificado de análise feito em nosso laboratório, gerando número de lote e data do ensaio, garantindo assim a densidade do material fabricado.

Cerquillo, 21 de junho de 2022

Sem mais para o momento, inscrevemo-nos.

Atenciosamente

CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI
ANTONIO FERNANDES BARREIRA
REPRESENTANTE LEGAL