



- 1- OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE 3/4";
- 2- AS FIAÇÕES NÃO COTADAS SÃO DE #1,5mm2 (ILUMINAÇÃO);
#2,5mm² (TOMADAS);
- 3- QUANDO COMUM A MAIS DE UM CIRCUITO, O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVE TER A SEÇÃO IGUAL A DO MAIOR CONDUTOR DE FASE DENTRO DO ELETRODUTO;
- 4- OS CABOS ESTÃO EXPRESSOS EM mm2;
- 5- A ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS DA ILUMINAÇÃO SERÃO EM 220V, SENDO TODAS AS LUMINÁRIAS ATERRADAS.

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
Rua Boa Vista, 170 - São Paulo - Tel. 3248.2000 - CNPJ 47.865.597/0001-09

ENDEREÇO / MUNICÍPIO

ASSUNTO

PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ALIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO, CIRCUITOS DE PISO E TELEFONIA

proprietário CNPJ

aprovação do projeto – responsável técnico c.r.e.a.

obra – responsável técnico	c.r.e.a.
----------------------------	----------

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO											
Projeto					Região		Município		Versão	Etapa do Projeto	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P	F

