



Protocolo 3.074/2022

Código: 404.816.644.896.441.506

De: **Pisontec Comercio E Serviços Em Tecnologia da Informação Eireli**

(perola.pletsch@pisontec.com.br) Para: **Licitação - Licitação**

Assunto: **Licitação**

Santo Antônio do Pinhal/SP, 29 de Setembro de 2022

Para:

Pisontec Comercio E Serviços Em Tecnologia da Informação Eireli

perola.pletsch@pisontec.com.br · 81 3257-5110

CNPJ 12.007.998/0001-35

Santo Antônio do Pinhal/SP, . . /

Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a),

No Item 5 - Nobreak 2000VA é solicitado uma potência de 2200W, sendo tecnicamente impossível um nobreak com fator de potência 1.1, com isso, entendemos que fornecendo um nobreak de 2200VA, fator de potência 0,7, assim como o modelo de referência, atenderemos as especificações.

Está correto nosso entendimento?

Município de Santo Antônio do Pinhal - Av. Min Nelson Hungria, 52 CEP: 12450-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 04/10/2022 09:50:41 por Roseni D Ferreira - Chefe de Licitações, Contratos e Convênios

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - *Henry Ford*

1Doc