

De: Marinalva <adm@linogeradores.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 31 de julho de 2020 11:30
Para: licitacao@pmsap.sp.gov.br; notificacao@1doc.com.br
Assunto: CONTRARAZÃO PE 4/2020
Anexos: N67 TM3.pdf

Bom dia Naiane.

Segue abaixo a contrarrazão referente ao Pregão Eletrônico nº 4/2020 ocorrido na data de ontem.

Declaramos que o desempenho considerando 1800 rpm é a frequência 60 hz utilizada no Brasil temos em Stand-by Power (Bruto) que seria sem o ventilador do radiador e a potencia Stand-by (liquida) onde considerar a perda do ventilador do radiador e a potencia é de 165 KW.

Para fazer os cálculos para KVA somente Dividir KW pelo fator de potencia 0,8 ou seja = $165/0,8 = 206$ KVA.

Sendo assim, a afirmação do licitante RODOAGRO não procede, pois atendemos as especificações do equipamento objeto deste certame.

Em anexo segue a folha de dados do motor do equipamento onde comprovamos a veracidade do equipamento ofertado.

Atenciosamente.

 **Lino Geradores**

Mari Chaves

☎: (16) 3628-0880

✉: adm@linogeradores.com.br

Nosso site: www.linogeradores.com.br

Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.