

De: ReinatoC <carneiroreinato@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 11 de agosto de 2020 11:45
Para: licitacao@pmsap.sp.gov.br
Assunto: Gerador de energia elétrica - Centro de Saúde.

Naiane bom dia, observando o questionamento da Rodoagro, entendi que foi baseado no desempenho do gerador, quando o motor está com 1500rpm. Como o pessoal da Lino Geradores salientou na contrarrazão, que foi considerado o motor com 1800rpm, então atende o especificado no Edital de Licitação. Diante disso, se o especificado no Edital estiver sendo atendido, está tudo certo. Somente é preciso confirmar se o QTA (Quadro de Transferência Automática) é do tipo **Tetrapolar**, além do filtro Oxidizador e o Isolamento Acústico, conforme o especificado nas necessidades.

OBS: Assim que estiver decidido, gentileza me enviar uma cópia do Catálogo Técnico, para anexá-lo ao projeto elétrico que será apresentado à Elektro.

Qualquer dúvida, fique à vontade.

Grato

Reinato Carneiro.



Livre de vírus. www.avast.com.