



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 60/2021

PROTOCOLO 42682/2021

Processo Administrativo nº. 140/2021

Objeto: “Registro de Preços para Aquisição de Extintores, recargas, testes hidrostáticos, suporte de parede, suporte de solo, placa de sinalização, cobertura para extintor e fita adesiva para demarcação, conforme necessidade das Secretarias Municipais”

Interessado: Contra Chama

Em cumprimento ao item 07 do edital, a Pregoeira Municipal vem, por meio deste, apresentar resposta ao pedido de esclarecimento ao edital do Pregão eletrônico nº 60/2021, realizada por Contra Chama, solicitado via e-mail, consoante item 7.1.1 do edital, em 03 de setembro de 2021.

Reportando-me ao pedido de esclarecimento, temos a expor o que segue:

1 - Do pedido

A licitante solicita esclarecimento no item 13.1.6 do edital. DOCUMENTAÇÃO ESPECIFICA “... *Comprovação de que os produtos fornecidos estão em conformidade com as normas vigentes relativas aos produtos INMETRO E NPT Corpo de Bombeiro do Paraná.*”


Nossa empresa é de Santa Catarina, quem faz a avaliação de conformidade e certifica a empresa é o INMETR. O Corpo de Bombeiro Do Paraná não nós fornece nem um documento, por sermos empresa de Santa Catarina. O Bombeiro de Santa Catarina não fornece esse tipo de documentação, pois fica a cargo do INMETRO a certificação.

Perante essa dúvida, posso participar com a documentação do INMETRO?”

2 – Da análise

Tendo em vista a resposta da secretaria.

No que se refere às normas do corpo de bombeiro do Paraná, são sobre as características dos produtos (medidas, cores, etc) estarem em conformidade com as NPT's do Paraná.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**

Considerando que não foram realizadas modificações no edital não afetam a formulação das propostas, com fulcro no Art. 21, § 4º, da Lei Federal 8.666/63, fica mantida a data e horário da sessão pública sem alteração.

Esclarecidos os fatos, dê ciência ao solicitante através de e-mail, bem como, dando-se ciência aos demais interessados, publicação deste junto ao edital da licitação em epígrafe no site <http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/portal-transparencia/licitacoes/>.

Fazenda Rio Grande/PR, 21 de setembro de 2021.


Evelyn Abreu
Equipe de Apoio

pregão nº60/2021 documentação (duvida)

Contra Chama <contrachama2@gmail.com>

Qui, 16/09/2021 10:06

Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Bom dia

Vamos participar do pregão nº60/2021

no item 13.1.6 do edital .DOCUMENTAÇÃO ESPECIFICA PEDE:

b.1:Comprovação de que os produtos fornecidos estão em conformidade com as normas vigentes relativas ao produtos INMETRO E NPT Corpo de Bombeiro do Paraná .

Nossa empresa é de Santa Catarina , quem faz a avaliação de conformidade e certifica a empresa é o INMETRO .o Corpo de Bombeiros Do Paraná não nós fornece nem um documento, por sermos empresa de Santa Catarina .O Bombeiro de Santa Catarina não fornece esse tipo de documentação ,pois fica a cargo do INMETRO a certificação .

Perante essa duvida , posso participar com a documentação do INMETRO ?

Aguardo Parecer

Atenciosamente

Andréia

--



PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES-EPP

Rua José Frosch,1339- Restinga /Mafrá-sc

CNPJ:85.241.693/0001-67 IE:252.410.700

Contra chama agradece seu contato!!

Fone: (47) 3642-1164

e-mail: contrachama1@ibest.com.br / contrachama2@gmail.com

Re: pregão nº60/2021 documentação (duvida)

Mariana França <tstfazenda@gmail.com>

Seg, 20/09/2021 14:35

Para: Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Boa tarde,

No que se refere às normas do corpo de bombeiro do Paraná, são sobre as características dos produtos (medidas, cores, etc) estarem em conformidade com as NPT's do Paraná.

Atte,

Mariana França de Castro*Técnica em Segurança do Trabalho*

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

(041) 3608-7358

Em sex., 17 de set. de 2021 às 16:43, Mary Wozhiak <pericia.pmfrg@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Licitações Fazenda Rio Grande** <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Date: sex., 17 de set. de 2021 às 15:38

Subject: ENC: pregão nº60/2021 documentação (duvida)

To: Mary Wozhiak <pericia.pmfrg@gmail.com>

Boa tarde,

Esclarecimento para licitante CONTRA CHAMA.

Atenciosamente,**Evelyn Abreu****Licitações****Secretaria Municipal de Administração****Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR****(041) 3627-8509**

De: Contra Chama <contrachama2@gmail.com>**Enviado:** quinta-feira, 16 de setembro de 2021 10:06**Para:** licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>**Assunto:** pregão nº60/2021 documentação (duvida)

Bom dia

Vamos participar do pregão nº60/2021

no item 13.1.6 do edital .DOCUMENTAÇÃO ESPECIFICA PEDE:

b.1:Comprovação de que os produtos fornecidos estão em conformidade com as normas vigentes relativas ao produtos INMETRO E NPT Corpo de Bombeiro do Paraná .

Nossa empresa é de Santa Catarina , quem faz a avaliação de conformidade e certifica a empresa é o INMETRO .o Corpo de Bombeiro Do Paraná não nós fornece nem um documento, por sermos empresa de Santa Catarina .O Bombeiro de Santa Catarina não fornece esse tipo de documentação ,pois fica a cargo do INMETRO a certificação .

Perante essa duvida , posso participar com a documentação do INMETRO ?

Aguardo Parecer

Atenciosamente

Andréia

--



PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES-EPP

Rua José Frosch,1339- Restinga /Mafra-sc

CNPJ:85.241.693/0001-67 IE:252.410.700

Contra chama agradece seu contato!!

Fone: (47) 3642-1164

e-mail: contrachama1@jbest.com.br / contrachama2@gmail.com

--

Mary Cristina Wozhiak Santiago

Divisão de Medicina do Trabalho

(41) 3627-8565 - (41) 99212-4145 whatsapp

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande