

# Pedido de Esclarecimento – Lote 3 – Item 82

De: Comercial Sponchiado LTDA <comercialsponchiado@gmail.com>

Para: Depto de Suprimentos - Licitações <licitacoes@itapecerica.sp.gov.br>

Data: 07/07/2026 10:08

---

À Comissão de Licitação – Pregão Eletrônico nº 032/2026

Órgão: Município de Itapecerica da Serra

Prezados,

Em relação ao **Lote 3 – Item 82**, que solicita:

*"Poste de aço galvanizado a fogo 90 daN x 7,5 m útil, diâmetro no topo 60,3 mm e base 114,3 mm, conforme NBR da ABNT."*

Após ampla pesquisa de mercado e consulta a diversos fabricantes e distribuidores do Estado de São Paulo, não localizamos postes com **7,5 metros de comprimento útil** fabricados com **diâmetro de base de 114,3 mm**, conforme especificado no edital.

Dessa forma, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. Será aceita a oferta de poste com **comprimento útil e/ou diâmetro de base inferiores aos especificados**, desde que atenda à carga nominal de **90 daN** e às demais exigências técnicas e normativas aplicáveis?
2. Caso haja tolerância dimensional, quais seriam as medidas mínimas de comprimento útil e de diâmetro da base aceitas pela Administração?
3. Solicitamos informar qual será a **destinação de uso** do poste, esclarecendo se será empregado em **iluminação pública, rede de distribuição, padrão de entrada de energia (residencial/comercial)** ou outra aplicação, uma vez que essa informação é essencial para a correta identificação do produto.
4. Caso exista um fabricante específico ou um modelo que atenda integralmente às características descritas no edital, solicitamos, se possível, o envio da **marca e modelo de referência**, ou de um **catálogo/ficha técnica** utilizado como base para a elaboração da especificação, a fim de orientar a correta formulação das propostas.

Os esclarecimentos solicitados contribuirão para a correta elaboração das propostas e para a ampliação da competitividade do certame.

Atenciosamente, COMERCIAL SPONCHIADO