



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretária Municipal de Obras e Serviços

### RESPOSTA

Em resposta aos questionamentos feitos pela empresa em relação ao 2.7 – tubo de aço galvanizado, foi considerado 0,40 m de tubo para fixação e mais 3,60 m de tubo para execução de alambrado de acordo com detalhamento a seguir.



O detalhamento no projeto mandado para licitação esta errado por este motivo teve este questionamento.

Já a fixação inferior da tela seria por meio de fixação direta na alvenaria. Acabou não sendo previsto em planilha a fixação superior e nem a fixação intermediaria.

Itapecerica da Serra, 04 de junho de 2024.

*Ivanilson B. Ferreira*  
**IVANILSON B. FERREIRA**  
Assessor de departamento  
fiscal