



**AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE –
I.S. ITAPECERICA DA SERRA**



DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 100/2025
Processo Administrativo nº. 18.932/2025

Interessada:

Assunto: Solicitação de esclarecimento

Assunto: Esclarecimentos – Dispensa Eletrônica nº 100/2025 – Aquisição de Bomba Submersível, para o Pronto Socorro Central e Maternidade

Bom dia,

Referente á **Dispensa Eletrônica nº 100/2025 – Aquisição de Bomba Submersível, para o Pronto Socorro Central e Maternidade**, com abertura prevista para o dia **04/12/2025**, seguem os esclarecimentos solicitados:

1. Qual ponto de trabalho da bomba? Vazão? Pressão? Recalque?

Resposta: Bomba submersível trifásica, potência de 2CV, tensão de 380 v, com corpo em material resistente a corrosão, adequada para recalque de líquidos limpos, dotada de rotor fechado e vedação mecânica, projetada para operação contínua em sistemas de drenagem, esgotamento ou abastecimento de reservatórios. **(Edital readequado com informações complementares no descritivo).**

Marca: DANCOR, MODELO SDE 2203, 2CV, 380 V.

2. A montagem será por conta do fornecedor?

Resposta: Não, a presente contratação contempla apenas aquisição.

Itapequerica da Serra/SP, 03 de dezembro de 2025.

Aline Martins dos Santos

Aline Martins dos Santos

Agente de Contratação

Autarquia Municipal de Saúde – Itapequerica da Serra/SP