



**MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**  
Fone: (0xx11) 4668.9108 ou 9112 – Fax: (0xx11) 4668.9101  
Email: pregao@itapecerica.sp.gov.br

**ESCLARECIMENTO I**

Em resposta ao Pedido de esclarecimentos formulado por uma das empresas interessadas em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 347/2024**, cujo objeto é o Registro de Preços para a **pavimentação e recapeamento de vias do Município de Itapecerica da Serra**, após análise pela Secretaria de Serviços Urbanos, solicitantes da contratação, temos a informar o que segue:

- **Pergunta 1:** Com base na planilha de serviços, onde temos registrado o código **SIURB 05-99-01 - BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, ...**, entendemos que no tocante à qualificação técnica, a comprovação da exigência de **1.062,50 M<sup>3</sup> de BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, ...**, deve se dar através da execução pretérita do referido serviço com utilização de **Usina Móvel** conforme a instrução da **PMSP ETS-02/2009 - Base de Material Fresado com Espuma de Asfalto**. O entendimento está correto?
- **Resposta 1:** Informamos que a reciclagem do material deve ser realizada em equipamento apropriado para sua finalidade, visto que o equipamento deve dispor de silos dotados de peneiras vibratórias e dispositivos de controle de pesagem dos insumos, portanto, sim o entendimento do primeiro questionamento está correto.
- **Pergunta 2:** Quanto a execução e ao controle tecnológico da obra, também entendemos que devem ser efetuados com a utilização de **Usina Móvel** e seguir **rigorosamente** a instrução da **PMSP ETS-02/2009**. O entendimento está correto?
- **Resposta 2:** Com relação ao controle tecnológico, todos os materiais utilizados devem ser examinados em laboratório, obedecendo as especificações técnicas para controle do insumo.

Itapecerica da Serra, 29 de julho de 2024.

**EDNÉIA P. OLIVEIRA**  
*Assessora Especial*  
*Secretaria de Finanças*