

Compras 3

De: Tiago Fagan [contato@tiagopocosartesianos.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 7 de outubro de 2019 14:55
Para: compras@ibitinga.sp.gov.br
Assunto: Esclarecimento Licitação Poço artesiano.

Conforme contato por telefone, segue abaixo o esclarecimento sobre a planilha do edital Tomada de Preço 016/2019, Processo Administrativo 7549/2019.

Analizando a planilha apresentada, verificamos que falta o item sobre a luva dos canos galvanizados de duas polegadas e a especificação da bomba (MCA e vazão).

Bomba sugerida referente ao encanamento e cabo - 10 m³/h - 124 mca (7 cv) R\$ 8.603,00

Luva galvanizada 2 polegadas - R\$ 25,00

--

Tiago Fagan
Tiago Poços Artesianos
Rua Piauí, 126 - Distrito Lagoa Branca
Casa Branca - SP
CEP - 13705-000
+55 019 3679-2034 / +55 019 99915-7677
Site: www.tiagopocosartesianos.com.br
contato@tiagopocosartesianos.com.br



DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Referência: Tomada de Preços n°. 016/2019

Assunto: Pedido de esclarecimento

Interessado: TIAGO POÇOS ARTESIANOS

A empresa TIAGO POÇOS ARTESIANOS enviou email solicitando esclarecimento de dois itens constantes na referida licitação.

Segue anexo email para que a Secretaria de Obras tome conhecimento e posteriormente retorne ao Setor de Licitações com os esclarecimentos necessários.

Ibitinga, 08 de outubro de 2019.

Rodrigo Hortolani Ladeira
Diretor de Compras e Licitações



Processo nº 7.549/2.019
Tomada de Preços nº 016/2.019
Poço Profundo no Pontal do Jacaré

**DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Trata-se de processo licitatório para contratação de obras e serviços necessários à Implantação de Poço Profundo no Complexo Turístico do Pontal do Jacaré.


Em 07 de Outubro deste, o Departamento de Compras e Licitações fora surpreendido com um e-mail (anexo) enviado por Tiago Fagan da empresa Tiago Poços Artesianos, cujo assunto era: "Esclarecimento Licitação Poço artesiano".

Segundo consta no e-mail, o Sr. Tiago relatou ter verificado que a planilha constante deste Processo Licitatório não apresentava o item "luva dos canos galvanizados de duas polegadas" e que não havia "especificação da bomba" quanto a altura manométrica e vazão, sugerindo ainda a utilização de uma bomba com vazão de 10m³/h, altura manométrica de 124 mca e potência de 7 cv, finalizando ainda com valores para bomba sugerida e para as luvas galvanizadas de 2".

Os autos foram encaminhados à Secretaria Municipal de Obras Públicas, local onde está lotado este servidor que subscreve, o qual é o Responsável Técnico desta obra.

Após análise do e-mail, segue esclarecimentos:

O item 5.1 da Planilha Orçamentária, que trata da bomba, possui a seguinte descrição: "Bomba submersa: Altura monométrica 146 m (boca do poço) DN 130m" (sic). Se cabe aqui uma errata, a descrição correta do texto seria: "Bomba submersa: Altura manométrica: 146 m (boca do poço) - ND (nível dinâmico) = 130 m", ou seja, a altura manométrica da bomba deverá ser de 130 mca. Quanto a vazão da bomba, essa informação faltou na descrição, sendo que a vazão esperada é de 10 m³/h.



Quanto as luvas galvanizadas de 2", cabe informar que o item 5.2 da Planilha Orçamentária, "Tubo edutor e conexões: tubo de aço galvanizado, R/L 2"" (sic), já prevê o fornecimento e instalação dos tubos de aço galvanizado de 2" e suas conexões, ou seja, as luvas galvanizadas de 2". Outra maneira de mostrar que as luvas estão inclusas no item é a sigla R/L constante na descrição, a qual significa "rosca e luva", o que significa que os tubos edutores são compostos de roscas em suas extremidades, unidos por luvas, sendo assim, as luvas já fazem parte do item.

Nada mais tendo a esclarecer, colocamo-nos a disposição para dirimir eventuais dúvidas.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para dar prosseguimento.

Estância Turística de Ibitinga, 11 de Outubro de 2.019



Ciro Rogério Dal'Acqua
Diretor do Departamento de Engenharia e Projetos
Engº Civil – CREA/SP nº 5069048843